



Váš dopis:
ze dne 21. 4. 2017

Opava
3. 5. 2017

Naše č.j.:
3042/1.30/17

Vyřizuje:
Mgr. Bc. Petr Skýpala

Kontakt:
950 179 132

Sdělení

Vážený pane inženýre,

Státní úřad inspekce práce v Opavě obdržel dne 21. 4. 2017 Váš dotaz ve věci problematiky předložení záručního listu od hadice plynového spotřebiče reviznímu technikovi.

Po prostudování obsahu Vaší žádosti je nutno konstatovat, že Váš dotaz nelze podřadit pod režim zákona č. 106/1999 Sb., neboť jeho ust. § 2 odst. 4 stanoví, že „*povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací*“. Současně je třeba upozornit na skutečnost, že Státní úřad inspekce práce není oprávněn podávat závazný výklad zákona, a ani závazná stanoviska k právním a ostatním předpisům k zajištění bezpečnosti práce. K tomu jsou oprávněny pouze soudy.

Státní úřad inspekce práce poskytuje na základě zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, dle jeho ust. § 4 odst. 2 písm. c), právníkům a fyzickým osobám, které v pracovních vztazích zaměstnávají fyzické osoby a zaměstnancům bezúplatné základní informace a poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek. Působnost Státního úřadu inspekce práce a inspektorátů je stanovena § 6 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů a týká se zejména vztahů zaměstnavatele a zaměstnance. Úřad a inspektoráty kontrolují, dle ustanovení § 3 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, dodržování povinností v pracovněprávních vztazích. Z uvedeného vyplývá, že není v kompetenci Státního úřadu inspekce práce ani oblastních inspektorátů práce provádět kontroly v soukromých bytech.

K Vašemu dotazu uvádíme:

Na předmětné zařízení se vztahuje technická norma Českého plynárenského svazu - TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plyná paliva v budovách, kdy v souladu s bodem 7.1 je vlastník (resp. provozovatel) a uživatel připojeného plynového zařízení povinen jej udržovat ve stavu, který odpovídá právním předpisům na úseku bezpečnosti práce, příslušným technickým normám a technickým pravidlům. Za užívání plynového spotřebiče odpovídá vlastník spotřebiče, pokud se této odpovědnosti nezproští jejím prokazatelným přenesením na uživatele např. smlouvou o pronájmu nebo předáním do osobního užívání podle Přílohy 13 (viz bod 8.1.7 uvedeného TPG).



Hadice pro připojení musí svým provedením odpovídat tlaku plynu, způsobu použití a zejména tepelnému namáhání. Rovněž musí splňovat ČSN EN 1775 z hlediska spolehlivosti a odolnosti proti vysokým teplotám. Pokud tento požadavek nesplňují, musí být před místem jejich připojení instalována protipožární armatura a nadprůtoková pojistka (např. u pryžových hadic). V případě již používaných výrobků – hadic se postupuje podle bodu 1.6 (tzn., je třeba respektovat nově zpracovaná ustanovení těchto pravidel týkající se opatření v provozu/používání odběrných plynových zařízení), nebo se vizuálně posuzuje jejich způsobilost pro bezpečné použití (dle bodu 8.2 Připojení spotřebiče, konkrétně bodu 8.2.2 TPG 704 01).

Z výše uvedeného vyplývá, že revizní technik je povinen provést v rámci revize celkové posouzení zařízení a přesvědčit se, zda také hadice k plynovému spotřebiči odpovídá požadavkům pro bezpečný provoz, zda-li je zařízení používáno k účelům a za podmínek, pro které je určeno, např. jestli hadice odpovídá danému médiu [dle § 3 odst. 1 písm. a) Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.] a rovněž dodržování životnosti hadice dle požadavku výrobce.

Nad rámec výše uvedeného uvádíme, že fyzické osoby užívající byty jsou povinny dodržovat ustanovení § 62 odst. 2 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, kdy jsou jako zákazníci mimo jiné povinni udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, a v případě zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit.

S pozdravem



Mgr. Ing. Alžběta Kellnerová
vedoucí úseku právního