

Státní úřad inspekce práce

Kolářská 451/13, 746 01 Opava

tel: +420 950 179 101, fax: +420 553 626 672, e-mail: opava@suip.cz, DS: cmwaazf

[REDACTED]

[REDACTED]

Spisová značka
Q1-2022-52

Naše č.j.
5029/1.30/22-2

Vyřizuje/kontakt
[REDACTED]

V Opavě
28.7.2022

Sdělení

Vážený pane [REDACTED],

Státnímu úřadu inspekce práce byla dne 18.07.2022 doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon č. 106/1999 Sb.“). Žádost o informace byla následujícího znění:

„Obracím se na Vás se žádostí o sdělení, kdo může provádět revize elektrických spotřebičů od 1.7.2022, když podle Nařízení vlády č.190/2022 Sb. §3 odst. 2 nejsou vyhrazenými elektrickými zařízeními a dle Zákona č.250/2021 Sb. §2 písm. b) revizní technik je oprávněn provádět revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení.“

Po prostudování obsahu Vaší žádosti o informace, je nutno konstatovat, že Vaše podání nelze podřadit pod režim zákona č. 106/1999 Sb., neboť jeho ust. § 2 odst. 4 stanoví, že „povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“

Státní úřad inspekce práce však poskytuje na základě zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o inspekci práce“), dle jeho ust. § 4 odst. 2 písm. c), právnickým a fyzickým osobám, které v pracovních vztazích zaměstnávají fyzické osoby a zaměstnancům bezúplatně základní informace a poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek. V rámci tohoto základního pracovněprávního poradenství Vám k předmětu Vaší žádosti uvádíme následující.

Nejdříve je potřeba zmínit, že pojem revize uvedený v ust. § 2 písm. c) se pro účely zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, vztahuje na vyhrazená technická zařízení.

Revize na vyhrazených technických zařízeních smí provádět výhradně revizní technik, který je držitelem osvědčení v rozsahu odpovídajícímu revidovanému vyhrazenému technickému zařízení. Podle souvisejícího nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, nejsou vyhrazenými elektrickými zařízeními ruční elektromechanické nářadí, elektronické přístroje a elektrické spotřebiče do napětí 400 V včetně, pokud nejsou určeny pro pevné připojení k elektrické síti. Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci výslovně neuvádí, aby opakované revize elektrických spotřebičů během používání ve smyslu ČSN 33 1600 ed. 2/22

prováděl revizní technik. Požadavky na kvalifikaci osob provádějících opakované revize podle ČSN 33 1600 ed. 2/Z2 stanoví na základě hodnocení rizik provozovatel podle konkrétně prováděné činnosti (prohlídka, měření zkouška chodu, kontrola označení, vypracování dokladu o provedené revizi).

S pozdravem




vedoucí úseku právního

Rozdělovník:

1 x Státní úřad inspekce práce

1 x 