



Ing. Miroslav Jurásek – ASA
Hlavní 316/149
746 06 Opava

Váš dopis zn. Č. j. Vyřizuje / linka Datum
ÚMČP1/078357/11/OŽP/ŘÍ Miloslav Říha / 417 6. 6. 2011

**Věc: Stanovisko k PD pro SP – Rekonstrukce kotelny - nahrazení stávajícího zdroje tepla,
Ve Smečkách 29/599, Praha 1 – Nové Město**

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 1 vydává k předložené PD na výše uvedenou stavbu následující stanovisko z hlediska ochrany jednotlivých složek životního prostředí:

1/ Z hlediska odpadového hospodářství dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů:

K předložené projektové dokumentaci nemáme námitky, pokud budou při vlastní realizaci stavby plněny povinnosti plynoucí z výše uvedeného zákona. Odpady ze stavební činnosti budou zařazeny podle druhů a kategorií, tříděny a odstraněny vhodným způsobem. Upozorňujeme na ustanovení §§ 10, 12 a 16 zákona o odpadech (zejména § 12 odst. 4 „Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna“). Doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, požadujeme předložit při závěrečné kontrolní prohlídce, pokud jejich další využití není možné.

Toto je závazné stanovisko podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

2/ Z hlediska ochrany přírody a městské zeleně dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění:

Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny.

Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

3/ Z hlediska ochrany ovzduší dle § 50 odst. 1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů v platném znění:

Projektová dokumentace řeší výměnu zdroje tepla – kotelny v 1.PP. Nová kotelná bude umístěna v samostatné místnosti v 5.NP. V kotelně budou instalovány čtyři plynové kondenzační kotle o výkonu každého do 49 kW, (nejsou specifikovány, doporučujeme např. plynový kotel Buderus nebo Vaillant). Odtah spalin od plynových kotlů bude zajištěn typovým koaxiálním odkoupením, které bude vedeno stávajícími komínovými průduchy, nad střechem objektu. K závěrečné kontrolní prohlídce bude předložena revizní zpráva.

1/2

Úřad městské části Praha 1
Vodičkova 18, CZ-115 68
tel.: +420 221 097 417, fax: +420 221 097 620
Miloslav.Riha@praha1.cz, www.praha1.cz
IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410

S ohledem na povinnost plnění stanoveného krajského emisního stropu pro oxidy dusíku (NO_x) s osazením kotlů souhlasíme, pouze v případě, že se jedná o kotle emisní třídy 5 podle tabulky č. 14 normy ČSN EN297/A5. Zároveň požadujeme, aby byly důsledně dodrženy podmínky normy ČSN 73 4201:2010, důležité pro navrhování a provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů do jejich průduchů. Dále budou dodrženy i další platné ČSN a příslušné předpisy z oboru ústředního vytápění.

Instalace a odkouření plynových kotlů bude provedeno v souladu s předloženou projektovou dokumentací. Případné změny budou předem projednány a odsouhlaseny OŽP MČ P1.

Toto je závazné stanovisko podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.


Při bouracích pracích a další stavební činnosti:

- Stavební činnost bude prováděna tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným hlukem a prachem.
- Suť při bouracích pracích, manipulaci a přepravě požadujeme kropit. Při provádění demoličních prací požadujeme aplikovat účinná technická opatření k minimalizaci prašnosti - použít plastové shozy s protiprašným obalem, shoz rovnou do kontejnerů a jejich překrytí na místě i při transportu.
- Z důvodů omezení prašnosti požadujeme provádění denního úklidu mokrou cestou všech prostor dotčených stavbou, zejména pak chodníků přilehlých k nemovitosti, vozovky, bude-li stavební činnosti dotčena.
- Při odvozu sutě a přepravě stavebního materiálu dbát, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací, sypké materiály zakrýt plachtou.
- Hlučnost mechanismů a zařízení používaných na stavbě nepřesáhne hodnoty stanovené hygienickými předpisy - Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
- Stavební činnost stavebními mechanizmy a hlučné práce vč. nákladní automobilové dopravy nebude provozována v době nočního klidu z důvodu ochrany životního prostředí.

Městská část Praha 1
Úřad městské části
odbor životního prostředí
Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

-2-

RNDr. Hana Váňová
vedoucí odboru



Příloha: - vrácená PD