

## **Dodatečné informace - revize, tvarovky**

### **Požadavek uchazeče:**

Žádám Vás o další informace k Veřejné zakázce OIP Středočeský kraj - Rekonstrukce kotelny. V položkovém rozpočtu nejsou uvedeny REVIZE. Jedná se o revize Elektro, Plyn, UT.

### **Odpověď:**

- Revize Elektro je v části elektro a je uvedena v části M 21, položka 25, Revize elektroinstalace – hromosvodu (JDE O REVIZI ELEKTROROZVODU).

- Revize Plynu je v části rozpočtu plynoinstalace a je uvedena v části 723 pod položkou 55, Zkouška zařízení dle § 9 vyhl.85/1978Sb jejíž součástí je i revize.

- Revize UT se jako taková neprovádí a související práce jsou v rozpočtu UT v části 900 položka 82 a 83. Uvedení kotle do provozu oprávněným servisem a Topná zkouška celého zařízení

### **Požadavek uchazeče:**

Dále pak nejsou uvedeny tvarovky, pouze montáž. Ve výkazu výměr 1.4.f. Plynová odběrná zařízení. Položka č. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Prosím o vysvětlení.

### **Odpověď:**

Ve výkazu výměr se běžně uvádí pouze délky trubek, přesné počty tvarovek je velmi problematické určit. Počty tvarovek mají poukázat na složitost instalace. K odpovědi přílohou přikládáme odhadované počty tvarovek, které mohou sloužit k ovlivnění ceny za metr potrubí s vazbou na položky č. 9 až 14.

Opava 17. 1. 2012