

Hygienická stanice hlavního města Prahy

Rytířská 404/12, Praha 1 • tel.: 296 336 700 • podatelna@hygp Praha.cz • ID: zpqi2i

Miroslav Jurásek
Sušilova 6
746 01 Opava

Naše č.j.: HSHMP 31417/2011
Sp. značka: S-HSHMP 31417/2011/8382

Vyřizuje: Ing. Hanzl

V Praze dne 11.7.2011

Věc: Stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví k projektové dokumentaci na akci „Rekonstrukce kotelny, Ve Smečkách 29/599, Praha 1“.

Na základě žádosti pana Miroslava Juráska (stavebníkem je ČR – státní inspekce práce, Horní náměstí 103/2, Opava) doručené dne 7.7.2011 posoudil orgán ochrany veřejného zdraví v Praze jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zák.č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění, předložený návrh na akci „Rekonstrukce kotelny, Ve Smečkách 29/599, Praha 1“.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává orgán ochrany veřejného zdraví v Praze toto stanovisko:

S návrhem se **s o u h l a s í** bez podmínek

Odůvodnění: Dokumentaci zpracoval Ing. Ondřej Jurásek, Zukalova 16, Opava. Projekt řeší náhradu stávajícího zdroje tepla v domě, Ve Smečkách 29/599, Praha 1. Nový zdroj (4 nástěnné plynové kotle) bude umístěn v samostatné místnosti v 5.NP. Odkouření bude provedeno přes stávající komínové těleso.

Projekt respektuje platnou legislativu orgánu ochrany veřejného zdraví



Ing. Jiří Hanzl

vedoucí odd. hygieny komunální pro Prahu 1

Co: 1)OV ÚMČ Praha 1, 2) HK1

